МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
по г.Новозыбкову и
Новозыбковскому району
243020, г.Новозыбков, ул. Наримановская, д.10
тел.: 26-61-19

25 декабря 2020г. № 4-23/

Заведующему МБДОУ
«Манюковский детский сад «Журавушка».

Чернобай Раисе Марковне.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

25 декабря 2020 г. г. Новозыбков
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Новозыбкова и Новозыбковского района по пожарному надзору Каратаев Алексей Яковлевич
(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрел материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности и постановление от "25" декабря 2020г., вынесенное в отношении должностного лица - ответственного за обеспечение пожарной безопасности МБДОУ «Манюковский детский сад «Журавушка».
(указывается наименования юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

Материалами установлено, что на объектах, расположенных по адресу: Брянская область, с. Манюки, ул. Приозёрная, д.3, выявлены нарушения «Правил противопожарного режима в РФ». - п. 35 ППР в РФ-запор на дверях эвакуационного выхода не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа .

Указанные нарушения имели место по причине слабого контроля со стороны руководителя за выполнением требований норм и правил пожарной безопасности, что способствовало совершению административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ
(указывается место совершения административного правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены и существо правонарушения, а также условия и причины, способствовавшие совершению административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей *29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

ТРЕБУЮ:

Усилить контроль за противопожарным состоянием объектов, принять все меры по устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности на объектах МБДОУ«Манюковский детский сад «Журавушка».

(указывается перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

Копию представления направить заведующему МБДОУ «Манюковский детский сад «Журавушка» Чернобай Раисе Марковне.

(Ф.И.О. руководителя организации. должностного лица, гражданина)

разъяснив ему, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России он обязан рассмотреть данное Представление в течение одного месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление, и предупредив его об ответственности за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии со статьей 19.6 КоАП России, а также за непредставление или несвоевременное предоставление сведений (информации) в соответствии со статьей 19.7 КоАП России.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области 44-30-00

Государственный инспектор
г. Новозыбкова и Новозыбковского района
по пожарному надзору — А.Я.Каратаев

(должность государственного инспектора по пожарному надзору) (Ф.И.О.)

Представление получил (а): _____ Чернобай Раиса Марковна.

«25» декабря 2020 года