МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
по г.Новозыбкову и
Новозыбковскому району
243020, г Новозыбков, ул. Наримановская, д.10
тел.: 3-07-15

24 декабря 2018г. № 4-5-4/ 619 .

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Манюковский детский сад «Журавушка»
Чернобай Раисе Марковне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

24 декабря 2018 г. г.Новозыбков
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Новозыбкова и Новозыбковского района по пожарному надзору Данченко Олег Иванович .
(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)
рассмотрел материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности и постановление №108 от "24" декабря 2018 г., вынесенное в отношении заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Манюковский детский сад «Журавушка» Чернобай Раисы Марковны
(указывается наименования юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)
Материалами установлено, что в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Манюковский детский сад «Журавушка», по адресу: Брянская обл., Новозыбковский район, с. Манюки, ул. Приозерная, д.3, являясь должностным лицом (заведующей) согласно выписки из приказа от 23.07.2012г. №149-к, и отвечая за пожарную безопасность, нарушила «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.

а именно: п. 61 ППР в РФ – системы и установки противопожарной защиты находятся в неисправном состоянии.

п. 35 ППР в РФ – запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа (закрыт на навесной замок снаружи здания).

п. 478 ППР в РФ – огнетушитель в раздевалке требует перезарядки.

Указанные нарушения имеют место по причине недостаточного контроля и выделения материальных средств на обеспечения пожарной безопасности, что способствовало совершению административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ .
(указывается место совершения административного правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены и существо правонарушения, а также условия и причины, способствовавшие совершению административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей *29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.*

ТРЕБУЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности в установленные предписанием сроки .

(указывается перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

Копию представления направить заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Манюковский детский сад «Журавушка» Чернобай Раисе Марковне.

(Ф.И.О. руководителя организации, должностного лица, гражданина)

разъяснив ему, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России он обязан рассмотреть данное Представление в течение одного месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление, и предупредив его об ответственности за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии со статьей 19.6 КоАП России, а также за непредставление или несвоевременное предоставление сведений (информации) в соответствии со статьей 19.7 КоАП России.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области 59-90-00

Государственный инспектор
г.Новозыбкова и Новозыбковского района
по пожарному надзору **Данченко О.И.**
(должность государственного инспектора по пожарному надзору) (Ф.И.О.)

Представление получил: _____ Заведующая МБДОУ «Манюковский детский сад «Журавушка»
Чернобай Р.М.
«24» декабря 2018 года