Общество с ограниченной ответственностью «НИИ ВДПО ОПБ»
БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
ИНН 7734704613 КПП 325743001
241050, г. Брянск, ул. Советская, 43-А, тел/факс (4832) 66-45-88, E-mail: niivdpo32@mail.ru
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ МЧС РФ № 660/В/0526 от 29 августа 2013 г.

ПРОТОКОЛ № 1756
испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций

1. Дата проведения испытаний:	04 августа 2017 года
2. Основание:	заявка от 01 августа 2017 года от ИП Волков М.Н.
3. Цель контроля:	проверка качества огнезащитной обработки
4. Наименование объекта:	МБДОУ «Манюковский детский сад «Журавушка»
5. Адрес объекта:	Брянская обл., Новозыбковский район, с. Манюки, ул. Приозерная, д. 3
6. Дата огнезащитной обработки:	с 24 по 29 июля 2017 года
7. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку, № лицензии, срок действия:	ИП Волков Михаил Николаевич, лицензия № 1-Б/01423 выдана МЧС России 30 декабря 2013 года (лицензия выдана бессрочно)
8. Вид огнезащищенных конструкций:	деревянные конструкции чердачного помещения
9. Заявленная площадь обработки:	$S_{обр} = 648{,}0$ м^2
10. Наименование огнезащитного средства, № сертификата, дата изготовления, № партии:	состав огнезащитный «ОГНЕЗ-Д» сертификат соответствия С-RU.ПБ34.В.01242 партия № 2 от апреля 2016 года
11. Дата отбора образцов для проведения испытаний:	01 августа 2017 года
12. Испытания проводились:	на основании акта отбора образцов и образцов, предоставленных организацией, проводившей огнезащитную обработку

13. Результаты испытаний контрольных образцов:

№ образца	Место отбора образцов	Результат испытаний
1	Балка слева от входа на чердак	Испытание выдержал
2	Стойка справа от входа на чердак	Испытание выдержал
3	Стропила в центре чердака	Испытание выдержал
4	Обрешетка слева в дальнем углу	Испытание выдержал
5	Подкос справа в дальнем углу	Испытание выдержал

Испытания проводились с применением малогабаритного переносного прибора ПМП-1 № 00323, паспорт № 010-11 (изготовитель ФГУ ВНИИПО МЧС России).

14. Выводы и предложения по результатам испытаний: Предоставленные образцы, испытанные по методике «Экспресс-оценка качества огнезащитной обработки деревянных строительных конструкций» **испытания выдержали.** (Основание: НПБ 232-96, ГОСТ Р 53292-2009).

Протокол составлен в 3-х экземплярах, действителен в течение 24 месяцев согласно инструкции завода-изготовителя огнезащитного состава. (Основание: п. 21 ППР в Российской Федерации).

Результаты испытаний подтверждаю:
Директор Брянского филиала ООО «НИИ ВДПО ОПБ» _____ Данилюк Д.Я.